

Инструкция по применению фреона промывочного SIF1 5 л SIAIS Россия - аналог хладагента 141

Рекомендации по применению жидкости для промывочных станций SIF1 производства SIAIS, Россия.

1. SIF1 идеально подходит для промывки при выполнении операции Retrofit (перевод системы с одного фреона на другой), а также для очистки цикла фреона в случае замены сгоревшего компрессора.
2. Перед каждой промывкой необходимо отключить компрессор, отсоединить фильтр расширительного клапана и осушитель: эти компоненты не могут быть промыты.
3. SIF1 разработанная для любой марки и модели промывочных станций, как электрических, так и пневматических, но она должна быть использована исключительно с автоматическими станциями.
4. Являясь не воспламеняющимся продуктом, SIF1 не повреждает электрические станции и не проблематичен при транспортировке и хранении. Не агрессивен по отношению к резиновым компонентам промывочных станций.
5. Для крупных установок и в автомобильном секторе рекомендуется разделить цикл системы при промывке на несколько отсеков.
6. Продукт для профессионального использования, рекомендуется использовать спецодежду и защитные очки.

ИНСТРУКЦИЯ:

- Наполните резервуар станции средством SIF1 и подключите систему, отключив перед этим чувствительные устройства, такие как, например, компрессор.
- Выполните стандартный цикл промывки, осушив после этого потоком азота согласно инструкции промывочной установки.
- Утилизируйте промывочную жидкость в соответствии с действующими правилами.